

PRECAUTIONS DE MANIPULATIONS

EE894 - Module numérique pour la mesure de CO₂, d'Humidité Relative, de Température et de Pression Barométrique





ATTENTION

- Le EE894 est un appareil sensible aux décharges électrostatiques (ESD) et doit être manipulé avec les précautions qui s'imposent.
- Le module EE894 et particulièrement le capteur de CO₂ ne doit pas être exposé à une quelconque contrainte mécanique durant son installation et son utilisation. Toute contrainte mécanique sur le module peut induire des erreurs dans la fiabilité des mesures.

Capteur de CO₂



MANIPULATIONS ET MONTAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET SUPPORT

Voir fiche technique, spécification, notice et tuto sur :

- www.epluse.com/ee894

INFORMATION

+43 7235 605 0 / info@epluse.com

Langwiesen 7 • A-4209 Engerwitzdorf
Tel: +43 7235 605-0 • Fax: +43 7235 605-8
info@epluse.com • www.epluse.com

LG Linz Fn 165761 t • UID-Nr. ATU44043101
Place of Jurisdiction: A-4020 Linz • DVR0962759

